



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Петропавловску-Камчатскому

ул. Вулканная, 47, г. Петропавловск-Камчатский, 683000 тел./факс 8 (4152) 307-320

г. Петропавловск-Камчатский

(место составления акта)

«13» апреля 2017 г.

(дата составления акта)

«17» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 53

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, 20.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 53 от «29» марта 2017 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 35»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» апреля 2017 г.

с «14» час. «30» мин. до «15» час. «30» мин. Продолжительность «01» час «00» мин.

«13» апреля 2017 г.

с «16» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин. Продолжительность «01» час «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 2 » рабочих дня, «02» часа «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавлов-
ску-Камчатскому УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 15 час. 30 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«30» марта 2017 г. *Пахолкова Н.Н.*

(фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

№ _____ от « _____ » _____ 2017 г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Государственный инспектор г. Петропавловска – Камчатского по пожарному надзору старший
лейтенант внутренней службы Тимошенко Дарья Игоревна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

ИО заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад № 35» Пахолкова Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Из помещения (средняя группа расположенная на втором этаже здания) класса Ф 1.1 по функциональной пожарной опасности - детские дошкольные учреждения, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек имеется один эвакуационный выход.	(ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.1, п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35»
2.	Из помещения (старшая группа расположенная на втором этаже здания) класса Ф 1.1 по функциональной пожарной опасности - детские дошкольные учреждения, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек имеется один эвакуационный выход.	(ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.1, п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35»
3.	Из помещения (подготовительная группа расположенная на первом этаже здания) класса Ф 1.1 по функциональной пожарной опасности - детские дошкольные учреждения, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек имеется один эвакуационный выход.	(ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.1, п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35»

Вышеуказанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в здании.

Статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности, к которым относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


_____ (подпись проверяющего)


_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 53/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 12.04.2017 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 01.04.2017г.

Подпись лиц проводивших проверку:



«13» апреля 2017 г.

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Тимошенко Дарья Игоревна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Лахорцова Наталья Николаевна и.о.заведующей
_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» апреля 2017 г.


_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Начальник ОНД и профилактической работы
по г.Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Ю.Ю. Апаликов

