



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел. факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

Предписание № 10/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «детский сад №35»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 10 от «13» января 2021 г. ВрИО главного государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «22» января 2021 г. по 11 ч. 00 мин., «27» января 2021 г., в период с 10 ч.30 мин. по 11 ч. 00 мин. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №35», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 20.

проверку проводили:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитан внутренней службы Кириькин Денис Андреевич,

совместно с: Заведующей ДС №35 Тимченко О.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. 10/1/1	Руководителю учреждения обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, а именно - знаки «Ручной извещатель» возле каждого извещателя	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об	01.11.2021	

	установленного на объекте.	на утверждения Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
2. 10/1/1	На путях эвакуации из средней группы ковер надежно закрепить.	п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2021	
3. 10/1/1	На объекте защиты у выхода из старшей группы огнетушитель расположить в короб из негорючих материалов.	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2021	
4. 10/1/1	Обеспечить в СОУЭ требования по применению текста оповещения СОУЭ, а именно: обеспечить в дошкольном учреждении оповещение только работников учреждения при помощи специального текста, который не должен содержать слова, способных вызвать панику.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2, п.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.»	01.11.2021	
5. 10/1/1	Обеспечить на объекте знак «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №	01.11.2021	

		1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
6. 10/1/1	Не допускать на объекте защиты установку приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противоподымных дверей. (двери, ведущие из групповых ячеек)	п. 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2021	
7. 10/1/1	Руководителю организации обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, отсутствует расчеты категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.131.30 (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2021	



	установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости EI 30) (помещение для приготовления пищи).			
8. 10/1/1	Обеспечить на объекте защиты журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.50, п.54, п.60, п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Кириькин Денис Андреевич

Предписание для исполнения получил:

Михаилов О.И., заместитель, Личное дело № 354
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» января 2021 г.

ау
(подпись)

ВрИО начальника ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы К.Л. Шендрик

ау

№	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Должность	Подпись	Дата
1	Михаилов О.И.	Заместитель	ау	27.01.2021
2	Шендрик К.Л.	ВрИО начальника ОНД и ПР	ау	27.01.2021
3
4
5
6
7
8
9
10