



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому

ул. Вулканная, 47, г. Петропавловск-Камчатский, 683000 тел./факс 8 (4152) 307-320

Предписание № 53/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 35»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 53 от «29» марта 2017 г. начальника отдела надзорной деятельности по г. Петропавловску-Камчатскому, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «11» апреля 2017 г. по 11 ч. 00 мин. «11» апреля 2017 г. и в период с 11 ч. 00 мин. «13» апреля 2017 г. по 12 ч. 00 мин. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, 20.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Тимошенко Дарья Игоревна,

совместно с: ИО заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 35» Пахолкова Наталья Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе плановой проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Из помещения (средняя группа расположенная на втором этаже здания) класса Ф 1.1 по функциональной пожарной опасности - детские дошкольные учреждения, предназначенное для одновременно-го пребывания более 10	(ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.1, п. 6.12* СНиП 21-01-97* «По-	01.04.2018г.	

	человек предусмотреть второй эвакуационный выход.	жарная безопасность зданий и сооружений»);		
2.	Из помещения (старшая группа расположенная на втором этаже здания) класса Ф 1.1 по функциональной пожарной опасности – детские дошкольные учреждения, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек предусмотреть второй эвакуационный выход.	(ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.1, п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);	01.04.2018г.	
3.	Из помещения (подготовительная группа расположенная на первом этаже здания) класса Ф 1.1 по функциональной пожарной опасности – детские дошкольные учреждения, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек предусмотреть второй эвакуационный выход.	(ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.1, п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);	01.04.2018г.	

Вышеуказанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в здании.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безо-

пасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору,
старший лейтенант внутренней службы
Тимошенко Дарья Игоревна

Предписание для исполнения получил:

✓ Сахарова Наталья Игоревна и.о. заведующей
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » апреля 2017 г.

Виза
(подпись)

Начальник ОНД и профилактической работы
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Ю.Ю. Апаликов

А. Ю. Апаликов



[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten signature]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]